தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - பீளமேடு

கோயம்புத்தூர்

த.இ.சா.எண்: 01/2026 நாள்: 08.01.2026

ந.க.எண்: 31/2026

தடையின்மைச் சான்று

பொருள்: தீயணைப்பு - மீட்புப்பணிகள் துறை. பீளமேடு தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - ~~பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட~~ - பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட - தடையின்மை சான்று வழங்குதல் - குறித்து.

1.அரசு ஆணை எண்.122, பள்ளி கல்வி(2) துறை நாள்: 14.06.2004
2.அரசு ஆணை எண்.123, பள்ளி கல்வி(2) துறை நாள்: 14.06.2004
3.அரசு ஆணை எண்.639, உள்துறை (காவல்-17) நாள்:21.11.2024
4.தாளாளர், **The NGP SCHOOL, S.F.NO:287 A, 286/1B, 1C, Kalapatti, Dr.NGP Nagar, Coimbatore-641048.** என்பவரிடமிருந்து விண்ணப்பம் பெற்ற நாள்: 07.01.2026

****

பார்வையில் காணும் அரசு ஆணை மற்றம் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு/ சர்வே இலக்க எண் **S.F.NO:287 A, 286/1B, 1C, Kalapatti, Dr.NGP Nagar, Coimbatore-641048.** என்ற முகவரியில் நிறுவ, நிறுவப்பட்டுள்ள **"The NGP SCHOOL "** என்ற பள்ளியினை 08.01.2026 அன்று நிலைய அலுவலர்(போ) திரு.சி.பாலசுப்பிரமணியன் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் ~~பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட~~ - பள்ளிக்கூடத்திற்கு அங்கீகாரம் வழங்கிட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை.

செல்லுபடியாகும் நாள்:08.01.2026 முதல் 07.01.2029 முடிய.

தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் நிலையம் 08 JAN 2026 கோவை-641004 பீளமேடு

நிலைய அலுவலர்(போ),
தீயணைப்பு – மீட்புப்பணிகள் நிலையம்,
பீளமேடு,கோயமுத்தூர்.04

பெறுநர்:-

தாளாளர்,
The NGP SCHOOL,
S.F.NO:287 A, 286/1B,1C,
Kalapatti, Dr.NGP Nagar,
Coimbatore-641048.

22/1/26
PRINCIPAL
THE NGP SCHOOL
Dr.N.G.P. - Kalappatti Road,
Coimbatore - 641 048, TN.

நகல் : மாவட்ட அலுவலர் அவர்கள், கோயமுத்தூர்.

நிபந்தனைகள்

1)விண்ணப்பதாரர் இது தொடர்பாக தேவையான அனுமதி/தடையின்மை சான்றினை சம்மந்தப்பட்ட உரிமம்,வழங்கும் பிறதுறை அதிகாரியிடம் இருந்து பெறவேண்டும்.

2)National Buliding Code Of India 2016 Group-B, Educational Building Sub-division B-1 விதிமுறைகளின்படி IS 2190; 1992 க்கேற்ப தீயணைப்பிகள் நிறுவப்பட வேண்டும் .

3)அவசர கால ஒளி விளக்குகள் நிறுவப்பட வேண்டும்.

4)தீ எச்சரிக்கை ஒலி சாதனம் நிறுவப்பட வேண்டும்.

5)தீயணைப்பு பணிக்கென 10,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்தொட்டி அமைத்து அதில் எப்போது நீர் நிரப்பப்பட்டு வைத்திடல் வேண்டும்.

6)ஒவ்வொரு தளத்திலும் House Reel assembly மற்றும் Terrace Floor-ல் 450 LPM திறன் கொண்ட பயர் பம்ப் அமைக்கப்பட்டு முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.

7)வரைபடத்தில் உள்ளவாறு தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தளங்கள் 08.16 மீட்டர் உயரத்திற்கு மிகாமல் கட்டப்பட வேண்டும்.

8)இந்திய தேசிய கட்டிட நெறிமுறைப்பகுதி IV ன்படி,தீ மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின்படி , மாடிப்படிக்கட்டுகளும் ,தப்பிப்பு வழிகளும் ,மின் சாதனங்களும் நிறுவப்பட வேண்டும்.

9)கட்டிடம் கட்டி முடித்த பின்னர் தீயணைப்பு மீட்பு பணி துறையினரிடம் தடையின்மை சான்று /உரிமம் பெறப்பட வேண்டும்.

10)FIRE EXTINGUISHER NEW&FIRE ALARAM&FIRE BUCKET, வைக்கப்படவேண்டும்.

28/01/26

நிலைய அலுவலர்,
தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம்,
பீளமேடு,கோயம்புத்தூர்-04.